

dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne 18.12.2023	číslo jednací MMJ/OŽP/19732/2024-SaZ SZ MMJ/OŽP/72526/2023/6 jihlvp24v006jg	vyřizuje / telefon Ing. Samešová/3325 oprávněná úřední osoba zuzana.samesova@jihlava-city.cz	Jihlava 26.01.2024
--------------------------------	--	---	-----------------------

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Odbor životního prostředí Magistrátu města Jihlavy, jako speciální stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o vydání kolaudačního souhlasu, kterou dne 18.12.2023 podala

Obec Cejle, Cejle 100, 588 51 Batelov, IČO 00488615

(dále jen „stavebník“) a podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, vydává

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby: „Cejle – ČOV“ umístěné na poz.p.č.: 2189/1 k.ú. Cejle, určení polohy ČOV v souřadnicovém systému S - JTSK: X: 1132126.14; Y: 677565.83

povolené rozhodnutím Magistrátu města Jihlavy, OŽP pod č.j. MMJ/OŽP/19544/2019-SaZ ze dne 08.02.2019 (právní moci nabylo dne 15.03.2019) s termínem k dokončení stavby do 31.10.2021 současně s povolením k vypouštění odpadních vod z ČOV do vod povrchových – bezejmenného vodního toku IDVT 10191909, č.h.p. 4-16-01-0230, HGR č. 65500, č vodního útvaru DYJ_850 Jihlava od toku Třeštský potok po tok Jihlávka, včetně toku Maršovský potok od hráze nádrže Hubenov, výúst na poz.p.č. 2190 v k.ú. Cejle, určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK: X: 1132164.24; Y: 677566.24.

Zkušební provoz byl povolen rozhodnutím Magistrátu města Jihlavy, OŽP pod č.j. MMJ/OŽP/211998/2022-SaZ ze dne 14.12.2022 (právní moci nabylo dne 03.01.2023) do termínu 31.12.2023.

Vymezení účelu užívání stavby:

- jiný (stavba k čištění splaškových odpadních vod před jejich vypouštěním do vod povrchových – bezejmenného vodního toku IDVT 10191909, č.h.p. 4-16-01-0230, HGR č. 65500, č vodního útvaru DYJ_850 Jihlava od toku Třeštský potok po tok Jihlávka, včetně toku Maršovský potok od hráze nádrže Hubenov, výúst na poz.p.č. 2190 v k.ú. Cejle, určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK: X: 1132164.24; Y: 677566.24) v katastrálním území Cejle

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena 24.01.2024 s tímto výsledkem:

- Stavba zahrnuje:
mechanicko-biologickou ČOV pro 495 napojených EO s chemickým srážením fosforu. ČOV zahrnuje stavební objekty:
SO 1.01 – HTÚ a sadové úpravy, SO 1.02- Sdružený objekt ČOV, SO 1.03 - Trubní rozvody, SO 1.04 Komunikace v ČOV, SO 1.05: Stavební elektroinstalace, SO 1.06 – Příjezdová komunikace, SO 1.07- Přípojka NN, SO 1.08: Vodovodní přípojka a rozvody vody, SO 1.09: Oplocení a provozní soubory: PS 1.01: čerpací stanice a mechanické předčištění, PS 1.02: Dmychárna, PS 1.03: Biologické čištění, PS 1.04: Kalojem, PS 1.05: Elektrotechnická část ČOV, PS 1.06: Dispečink a radiový přenos.
Technologie ČOV je umístěna ve sdruženém přízemním objektu s nadzemní částí o půdorysných rozměrech 11,0 x 9,20 m a podzemní částí o půdorys. rozměrech 22,45 x 9,20 m. ČOV obsahuje čerpací stanici, objekty mechanického předčištění, dmychárnu, biologické čištění - dvě biologické linky s aktivační a dosazovací nádrží, kalojem, chemické hospodářství ke srážení fosforu, propojovací potrubí, měrný objekt na výtoku z ČOV, výústní objekt do toku Odpadní vody z ČOV jsou odvedeny do bezejmenného vodního toku IDVT 10191909, č.h.p. 4-16-01-0230, HGR č. 65500, č vodního útvaru DYJ_850 Jihlava od toku Třeštský potok po tok Jihlávka, včetně toku Maršovský potok od hráze nádrže Hubenov, výúst na poz.p.č. 2190 v k.ú. Cejle, určení polohy v souřadnicovém systému S- JTSK: X: 1132164.24; Y: 677566.24.
- K závěrečné kontrolní prohlídce stavby žadatel doložil veškeré doklady o výsledcích předepsaných zkoušek včetně dalších požadovaných dokladů specifikovaných v oznámení o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Na základě vyjádření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne 09.11.2023 č.j. KHSV/27432/ 2023JI/HOK/Kom, ve kterém orgán ochrany veřejného zdraví již na základě žádosti Obce Cejle doklad o vyhlášení ochranného pásma ČOV (rozhodnutí příslušného stavebního úřadu) do ukončení zkušebního provozu nevyžadoval, nebyl tento doklad k závěrečné kontrolní prohlídce doložen.
- Stavba byla provedena v souladu se stavebním povolením a ověřenou projektovou dokumentací. Byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.
- Podmínky rozhodnutí o stanovení zkušebního provozu ČOV byly splněny.
- Provedený zkušební provoz ČOV prokázal dle doloženého vyhodnocení zkušebního provozu navržené čistící parametry ČOV.
- Speciální stavební úřad nezjistil závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů. K vydání kolaudačního souhlasu bylo vydáno kladné závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, OŽP, orgánu ochrany ovzduší dne 08.01.2024 pod č.j. MMJ/OŽP/232740/2023 a kladné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě dne 22.01.2024 pod č.j. KHSV/00061/2024/JI/HOK/Kom.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle §122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím, a nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. et Ing. Jana Dohnalová, v.r.
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník :

Do vlastních rukou :

Obec Cejle, Cejle 100, 588 51 Batelov, IČO 00488615

Dotčené orgány :

Magistrát města Jihlavy – úřad územního plánování

Magistrát města Jihlavy – odbor ŽP, orgán ochrany ovzduší

Magistrát města Jihlavy – odbor ŽP, odd. odpadového hospodářství

Magistrát města Jihlavy – odbor ŽP, orgán ochrany přírody

Magistrát města Jihlavy – odbor ŽP, orgán ochrany zemědělského půdního fondu

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, Tolstého 15, Jihlava, IČO 71009311

Na vědomí :

Lesy ČR, správa toků – oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Naměšť nad Oslavou, IDDS : e8jcfns

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČO 70890013